SIGRA
Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale
Via La Resta 1ª Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)
pec: comunicazioni@pec.sigrasrl.it - e-mail sigra@sigrasrl.it - web: www.sigrasrl.it
tel.: 0966.614948 - fax: 0966.640860 - p.iva 01571160801

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0995 L

# RAPPORTO DI PROVA DEL CAMPIONE N° 3228 del 07/05/2025

**Committente:** **Consorzio intercomunale acquedotto Vina**
SS 18 Tirrena inferiore km 485
89015 Palmi (RC)

**Numero accettazione:** 1104

**Numero campione:** 3228 **Data arrivo campione:** 15/04/2025

**Descrizione Campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Luogo di prelievo:** Fornitura Pubblica Via Roma (Melicuccà)

**Data e ora di prelievo:** 15/04/2025 18:00 **Temperatura di prelievo (°C):** 16,6

**Data inizio prove:** 15/04/2025 **Data fine prove:** 18/04/2025

**Prelevato da:** Dott.Andrea Scriva **Quantità campione:** 3 L

**Procedura di campionamento:** ISO 5667-5:2006+UNI EN ISO 19458:2006 **Temperatura di arrivo (°C):** 3,4

**Imballaggio:** 1 Bottiglia in plastica sterile con tiosolfato e tappo a vite + 1 Bottiglia in plastica in polietilene con tappo a vite + 1 Bottiglia in vetro scuro

**Restituzione campione:** NO **Verbale di campionamento:** H 136/2025

| Parametro | Metodo | Unità di Misura | Risultato | Valori limite |
|---|---|---|---|---|
| Colore | APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 - Met. C | Unità Hazen | <5 | Accettabile |
| Odore | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | TON | 1 | Accettabile |
| Sapore | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | TFN | 1 | Accettabile |
| pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Unità pH | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Conducibilità | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | 277 | 2500 |
| Torbidità | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | NTU | <0,30 | Accettabile |
| Alluminio | UNI EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <10 | 200 |
| Ferro | UNI EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <10 | 200 |
| Conta Coliformi totali | ISO 9308-2:2012 | MPN/100ml | 0 | 0 |
| Conta Escherichia coli | ISO 9308-2:2012 | MPN/100ml | 0 | 0 |
| Conta Microrganismi vitali a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/ml | 6 | -- |
| Ricerca e Conta di Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003 | UFC/100ml | 0 | 0 |

* Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA
° prova in subappalto
Limiti di riferimento: D.Lgs 18/2023 Allegato 1 (art.3) Parte A, B, C

Questo rapporto di prova è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile Settore Chimico - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria Iscrizione n°582 A
Dott. Francesco Bitone

Il Dir. di Laboratorio Responsabile Settore Microb. Ordine Naz. dei Biologi Iscrizione n°Cal_A0689
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco

**-------- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA --------**

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando le informazioni (Data e ora, Temperatura, Descrizione campione, Luogo di prelievo) fornite dal cliente.