

RAPPORTO DI PROVA DEL CAMPIONE N° 3765 del 02/07/2026

Committente: Consorzio intercomunale acquedotto Vina
SS 18 Tirrena inferiore km 485
89015 Palmi (RC)

Numero accettazione: 1546

Numero campione: 3765 **Data arrivo campione:** 22/06/2026

Descrizione Campione: Acqua destinata al consumo umano

Luogo di prelievo: Fornitura Pubblica Via Sant'Anna

Data e ora di prelievo: 22/06/2026 13:45 **Temperatura di prelievo (°C):** 18,4

Data inizio prove: 22/06/2026 **Data fine prove:** 26/06/2026

Prelevato da: Dott.Andrea Scriva **Quantità campione:** 3 L

Procedura di campionamento: ISO 5667-5:2006+UNI EN ISO 19458:2006 **Temperatura di arrivo (°C):** 6,5

Imballaggio: 1 Bottiglia in plastica sterile con tiosolfato e tappo a vite + 1 Bottiglia in plastica con tappo a vite + 1 Bottiglia in vetro scuro

Restituzione campione: NO **Verbale di campionamento:** H200/2026

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Valori limite
Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 - Met. C	Unità Hazen	<5	Accettabile
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	TON	1	Accettabile
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	TFN	1	Accettabile
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Unità pH	7,2	6,5-9,5
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	282	2500
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0,30	Accettabile
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<10	200
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<10	200
Conta Coliformi totali	ISO 9308-2:2012	MPN/100ml	0	0
Conta Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	MPN/100ml	0	0
Conta Microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	10	-
Ricerca e Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100ml	0	0

* Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

° prova in subappalto

Limiti di riferimento: D.Lgs 18/2023 Allegato 1 (art.3) Parte A, B, C, modificato e integrato dal D.Lgs 102/2025

Questo rapporto di prova è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile Settore Chimico - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria Iscrizione n°582 A
Dott. Francesco Bitone

Il Dir. di Laboratorio Responsabile Settore Microb. Ordine Naz. dei Biologi Iscrizione n°Cal_A0689
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco




----- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -----

Valore della soglia di percezione dell'odore operatori: AG = 4; SR = 4; AS = 4;

Valore della soglia di percezione del sapore operatori: AG = 8; SR = 8; AS = 8;

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando le informazioni (Data e ora, Temperatura, Descrizione campione, Luogo di prelievo) fornite dal cliente.